

Prüfbefund
wiederkehrende Überprüfung der Gasanlage
gemäß ÖVGW-Richtlinie G K71

Anlagenverantwortlicher:	Kundennummer:
Anlagenadresse:	Gaszähler-Nr.:

Überprüfungsumfang

Prüfparameter:	Verteilungsleitung	Verbrauchsleitung
Prüfdruck bei Dichtheitsprüfung	[mbar]	[mbar]
Prüfdruck bei Gebrauchsfähigkeitsprüfung	[mbar]	[mbar]

	auf Dicht-heit		bei Betriebs-druck		Gas-spüren ¹⁾		Gebrauchs-fähigkeit				visuell		Mangel (Nr.)
	dicht	undicht	dicht	undicht	dicht	undicht	Leckrate l/h	4 Wochen	12 Monate	keine	in Ordnung	nicht in Ordnung	
Verteilungsleitung	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
Verbrauchsleitung	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
Gaszähleranlage	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
Geräteanschluss-leitung	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
Armaturen	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
Abgasführung	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	

¹⁾ nur bei erdverlegten Leitungen zulässig

Gasgeräte, Gasmotoren & Verbrennungsluftversorgung

Bez./Ziffer ¹⁾	Hersteller	Type	Bau-art	Zünd-sicherung ²⁾	NWB [kW]	Raum	Gerät in Ordnung	Mangel (Nr.)
							☐	
							☐	
							☐	
							☐	

1) 1 = Kocher, 2 = Herd, 3 = Durchlaufwasserheizer, 4 = Vorratswasserheizer, 5 = Kombi-Kessel/Durchlauf, 6 = Kombi-Kessel/Speicher, 7 = Gebläsebrenner, 8 = Heizkessel, 9= Konvektionsraumheizer, 10 = Heizstrahler/Hellstrahler, 11 = Heizstrahler/Dunkelstrahler, 12 = diverses Gasgerät, 13 = Gasmotor
2) K = Keine, TZ = Teilzündsicherung, VZ = Vollzündsicherung
3) Die Verbrennungsluftversorgung bei Bauart B1 mit einer Gesamt-NWB<50 kW wurde mit Berechnung lt. ÖVGW-Richtlinie G K62 Abschnitt 2 oder mit Messung lt. ÖVGW-Richtlinie G K62 Abschnitt 3 ermittelt.

Mangelbeschreibung

Mangel-Nr.:	Beschreibung

- ☐ Die Prüfung hat ergeben, dass die Gasanlage o.a. Richtlinien sowie den landesgesetzlichen Bestimmungen entspricht.
- ☐ Die Gasanlage weist o.a. Mängel aus. Die Mängel sind bis _____ zu beheben.
- ☐ Die Gasanlage wurde aufgrund der vorliegenden Mängel gesperrt und darf ohne Mängelbehebung nicht wieder in Betrieb genommen werden.
- ☒ Die Luftzahlmessung nach ÖVGW G K62 wird im Zuge der Hauptkehrung durch den Rauchfangkehrer durchgeführt.

Prüfdatum: _____

Prüfer-Name: _____

Behebung der angeführten Mängel bis: _____

Datum Unterschrift des Prüfers

Installationsfirma
Firmenstempel, firmenmäßige Fertigung

Datum, Unterschrift des Anlagenverantwortlichen

Ergebnis der Nachprüfung:

- ☐ Mängel nicht behoben
(Meldung an die Behörde)

Datum Unterschrift des Prüfers

- ☐ Die Prüfung hat ergeben, dass die Gasanlage der o.a. Richtlinie sowie den landesgesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Datum Unterschrift des Prüfers

Installationsfirma
Firmenstempel, firmenmäßige Fertigung

Datum, Unterschrift des Anlagenverantwortlichen
